

Záznam o odběru vzorků odpadních vod					dle SOP-V-02
Název zakázky: Obec Přechovice				Číslo zakázky: 9367	
Důvod odběru vzorků: kontrolní odběry odpadní vody					
Odkaz na plán vzorkování ze dne: 18. 2. 2025					
Označení vzorku:	výúst č. 1	výúst č. 2	výúst č. 3		
Charakteristika objektu:	výúst Přechovice	výúst Přechovice	výúst Přechovice		
Odběr zahájen (datum a čas):	19.2.2025	19.2.2025 9:35	19.2.2025		
Odběr ukončen (datum a čas):	neodebráno*	19.2.2025 11:20	neodebráno**		
Způsob odběru:	Prostý vzorek:	ne	ne	ne	
	Směsný vzorek /časově závislý/:	2 hod. směsný	2 hod. směsný	2 hod. směsný	
	Směsný vzorek /průtokově závislý/:	ne	ne	ne	
	Použité zařízení:	ruční odběrák	ruční odběrák	ruční odběrák	
Interval nebo průtok mezi vzorky (čas v minutách nebo objem v m³):		8x15 min.	8x15 min.	8x15 min.	
Objem dílčích vzorků (ml):		200	200	200	
Měření na místě:	Konduktivita: [µS/cm]	---	---	---	
	Redox potenciál: [mV]	---	---	---	
	Rozp. O ₂ : [mg/l]	---	---	---	
	pH:	---	7,2	---	
	Teplota: [°C]	---	1,4	---	
Meteorologické podmínky:	Teplota vzduchu: [°C]	---	-5	---	
	Srážky ano/ne:	---	ne	---	
	Oblačnost:	---	jasno	---	
Teplota vzorku při předání do laboratoře: [°C]		---	2,0	---	
Dekontaminace v terénu:		---	ano	---	
Použité měřidlo:	teploměr T – 177	teploměr T – 177	teploměr T – 177		
	teploměr T – ---	teploměr T – 48	teploměr T – ---		
	pH metr ev. č. ---	pH metr ev. č. 164	pH metr ev. č. ---		
Poznámky k odběru vzorků, odběru přítomen:		- cezení vzorku přes síto 1mm - homogenizace vzorku sléváním *výúst suchá **výúst zamrzlá			

Vzorek odebral, měření na místě provedl, za dopravu vzorku do laboratoře zodpovídá a vzorek předal:

Jan Kašpar, DiS., 19.2.2025, 14:30

BIOANALYTIKA CZ, s. r. o.
 Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III
 Tel.: 469 681 495
 IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

Požadovaná laboratorní stanovení:	
<u>výust' č. 1</u>	
pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , NL	1x0,5 I BSK ₅ , 1x0,5 I NL, 1x0,1 I CHSK _{Cr} (2 hod.)
<u>výust' č. 2</u>	
pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , NL	1x0,5 I BSK ₅ , 1x0,5 I NL, 1x0,1 I CHSK _{Cr} (2 hod.)
<u>výust' č. 3</u>	
pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , NL	1x0,5 I BSK ₅ , 1x0,5 I NL, 1x0,1 I CHSK _{Cr} (2 hod.)
Zkoušky provedené externím dodavatelem:	
Doplňující informace:	
Objednatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III	
Kontaktní osoba: Ing. Martina Doležalová	
Termín dodání výsledků: 5.3.2025	
Předal: Jan Kašpar, DiS	Podpis/datum: 19.2.2025
Převzal: Lucie Zelená	Podpis/datum: 19.2.2025
Schválil: Ing. Eva Novotná	Podpis/datum: 19.2.2025